

Jogszabálytervezet/jogszabály címe	A társadalmi egyeztetés formájának megnevezése	Véleményezési határidő	Leggyakrabban előforduló, tartalmilag összefüggő, valamint szakmailag jelentősebb észrevételek rövid ismertetése	Az elutasított vélemények szakmai indoka	Az elutasított észrevételek jogi indokolása	Természetes és jogi személy véleményezők felsorolása, kivéve, aki a véleménye megadása során kifejezetten tiltakozott a nevének közzététele ellen.
a villamosművek, valamint termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet	általános egyeztetés	2025.12.05	A vezetékek fogalma helyett a villamos hálózat fogalmának átvezetése a tervezeten.	A jogszabályban használt fogalom az észrevételhez képest más jelentéstartalommal bír	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	MVM Zrt.
a villamosművek, valamint termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet	általános egyeztetés	2025.12.05	Az átviteli hálózat távvezetékeinek biztonsági övezetében történő építkezések számának ugrásszerű emelkedésével, a zártkerti ingatlanok belterületbe vonásának lehetőségével párhuzamosan folyamatosan növekszik az emberi tartózkodás, tevékenység időtartama az áramvezetők közelében, ezáltal a távvezetékek üzemeltetésével összefüggő baleseti, káreseti kockázat. Ennek kezelése, a személyi sérülés, illetve az anyagi kár veszélyének megelőzése érdekében indokoltnak látszik az átviteli hálózaton az áramvezetők közelében történő építési tevékenység kereteinek konkrét rögzítése, ennek megfelelően a kapcsolódó tilalom, illetve korlátozás elrendelése.	A jogszabályban használt fogalom az észrevételhez képest más jelentéstartalommal bír	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	MVM Zrt.
a villamosművek, valamint termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet	általános egyeztetés	2025.12.05	A műszaki biztonsági hatóság adhatson felmentést a rendeletben foglalt követelmények teljesítése alól.	A javaslat nem illeszkedik a Kormányzati politikába	A javaslat átvezetése jogbizonytalanságot okozna	Electron Holding Zrt.
a villamosművek, valamint termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet	általános egyeztetés	2025.12.05	A biztonsági övezet terjedelmét a szélérőmű rotorlapátja által fedett területben javasolják meghatározni.	A javaslat nem illeszkedik a Kormányzati politikába	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	Green Energy Investhor Zrt.
a villamosművek, valamint termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendelet	általános egyeztetés	2025.12.05	A Rendelet tervezet 13. § (3) c) pont és (9) bekezdés szövegében jelenjen meg a tervezett és meglévő vezetékek közötti különbségtétel.	A javaslat nem illeszkedik a Kormányzati politikába	A javaslat ellentétes a jogalkotói szándékkal	LINEA-BS Mérnöki Iroda Kft.